

АКТ № 510

ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

гор. Екатеринбург.

«17» декабря. 2014г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика:

(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя:

Директор ООО «Производственное предприятие «Актай» В.Н.Стародубцев

(должности, фамилии, и.о. представителей)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «Производственное предприятие «Актай» осуществлены работы по пуско-наладке и созданию объекта в программно-аппаратном комплексе технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:

от АПС объекта:

Финансирование от бюджета - детского сада № 382 "Ремесло" детского сада № 382

Расположенного по адресу : г.Екатеренбург, ул. Ильича, 67

в подразделение противопожарной службы ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области»

2. Технические средства

2.1. Наименование и количество приемно-контрольных приборов (сигнально-пусковых устройств) формирующих передаваемые сигналы:

2.2. Тип, наименование и количество устройств автоматической передачи сигнала:

Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - 1 шт

Другие устройства

3. Результат опробования : по 5-и бальной системе: балла

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	Не формируется
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	Поступил 15 ч 28 мин
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	Не формируется
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	Программно-аппаратный комплекс	Поступил


4. Функционирование оборудования осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

5. Рекомендации:

Акт составлен в 3 экз.

Подписи комиссии: Заказчик:

Исполнитель:



В.Н.Стародубцев

Заведующий детского сада № 382 "Ремесло"

И.И. Косметова