

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Свердловской области**

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 217-44-08)

**Управление надзорной деятельности**

(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

**Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»**

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

**Отделение надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району  
муниципального образования «город Екатеринбург»)**

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

**Предписание № 7- 431/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МБДНУ - детский сад "Роскош"*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору от "28" августа 2014 года № 7-431, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. "02" сентября 2014 г., с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. "09" сентября 2014 г. проведена проверка

**инспектором отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Панфиловым Ильей Алексеевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,)

*МБДНУ - детский сад "Роскош", г. Екатеринбург,  
ул. Маврикия, 68*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*директором Мишневой Н.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	<p>Не установлена Пожарная сигнализация не обеспечена подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 п. 7</p> <p><i>Установить Пожарную сигнализацию с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</i></p>	<p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 22.07.2008 N 123-ФЗ</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 п. 7</p>	15.11.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

главный специалист отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»  
ГУ МЧС России по Свердловской области Махнев С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_ (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

М.Л.П. \*

инспектор отделения надзорной деятельности  
(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)  
отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»  
ГУ МЧС России по Свердловской области Панфилов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_ (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99